

**Zmiana ogłoszenia z dnia 22.03.2017r.  
„Naprawa podłóg drewnianych w budynku Opery Wrocławskiej”**

**I. Zamawiający dokonuje następujące zmiany w „Zaproszeniu do składania ofert” ogłoszonym w zaproszeniu z dnia 22.03.2017r.:**

Zmianie ulega w Przedmiocie zamówienia:

1. pkt 4. otrzymuje brzmienie:  
„bezpyłowe cyklinowanie parkietów, szpachlowanie w miejscach wymagających naprawy oraz ich czterokrotnym malowanie lakierem podłóg parkietowych, a także szlifowanie i malowanie listew pionowych oraz cokołów **Malowanie ma być wykonane lakierem Berger-Seidle Aqua-Seal Ceramic Star matowym** (orientacyjna ilość: 1065m<sup>2</sup>);”
2. Przedmiot zamówienia uzupełniono o pkt 6. Który otrzymuje brzmienie:  
„demontaż i montaż foteli widowni (orientacyjna ilość szt. 354)”

W związku z powyższym zmianie ulega: „załącznik nr 1 Formularz cenowy” i „załącznik nr 2 umowa naprawa podłóg drewnianych (aktualne pliki do pobrania)

**II. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia z dnia 22.03.2017r.:**

1. Odnośnie pkt 1 chciałbym wiedzieć jaka ilość fragmentów desek jest do wklejenia (oczywiście orientacyjnie)

**Odpowiedź:**

W chwili obecnej ilość desek do wklejenia nie powinna przekroczyć 1m<sup>2</sup> (w pkt 1. Przedmiotu zamówienia chodzi o drobne naprawy, ilość deski przewidziana do naprawy określona jest w pkt 2. Przedmiotu zamówienia)

2. Odnośnie pkt 5 chciałbym znać orientacyjną ilość klepek do podklejenia/wymiany

**Odpowiedź:**

Naprawa powinna być wykonana w miejscach tego wymagających, co bez rozbiórki nie jest możliwe do oszacowania.

3. Chciałbym również dowiedzieć się czy ilość 1065m<sup>2</sup> przeznaczonych do malowania odnosi się do wszystkich punktów, które znajdują się w przedmiocie zamówienia.

**Odpowiedź:**

W skazana orientacyjna ilość dotyczy pkt 4.

**III. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.03.2017r. do godziny 14:00**

Z poważaniem

*Ewa Magdalena Filipp  
Zastępca Dyrektora*

.....  
( podpis Zamawiającego)