



OPERA
WROCLAWSKA



**DOLNY
ŚLĄSK**

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

L.dz. DIP/ ...*2.10*...../2019

Wrocław, *21.06.2019* r.

Wykonawcy w postępowaniu

dot. przetarg nieograniczony na: "Dostawa systemowych konstrukcji scenicznych-podesty oraz konstrukcje sceniczne modułowe umożliwiającą łatwą i szybką zabudowę zaplecza technicznego dla realizowanych spektakli", znak postępowania: ZP/PN/8/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które otrzymał do dnia 19 czerwca 2019 r.:

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga, aby podesty sceniczne posiadały sklejkę o grubość min 20mm. a max. 25mm. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sklejki o grubości 12mm (rama podestu ma wtedy 9 cm wysokości, nośność podestu 500kg/m², ciężar 30 kg)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Wymiary sklejki dla podestów scenicznych to min. 20 mm a max. 25 mm.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza nogi regulowane jak poniżej? nogi regulowane - Noga teleskopowa wykonana jest ze specjalnie zaprojektowanego lekkiego profilu aluminiowego, co pozwala na płynną i precyzyjną regulację wysokości podestu dającego ustawić się na różnych wysokościach a co za tym idzie na bardzo zróżnicowanym podłożu. Regulacja za pomocą pokręteł. Noga zakończona jest gumową podstawą