



1. Ostateczny schemat rozdzielnic RG zostanie uszczegółowiony na etapie projektu wykonawczego
2. Lokalizacja rozdzielnic została przedstawiona na rzucie instalacji elektrycznych.
3. Baterię centralną do zasilania oświetlenia awaryjnego należy zlokalizować obok rozdzielnic RG.
4. W pomieszczenie rozdzielni należy utrzymywać temperaturę w okolicach 20°C (min. 10°C; max 30°C)

PROJEKT

ROZBUDOWA BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE ORAZ ROZBUDOWA DWÓCH ZABUDOWEK RETENCYJNYCH W RAMACH ZAJAŚNI:

"UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I KOSTIUMY DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ NA TERENIE IPWIK"

Schemat rozdzielnicy głównej

[illegible]

Zastępcą się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim