



Pan Rafał Pokitko
52-317 Wrocław
ul. Sezamkowa 24/5
– pełnomocnik Opery Wrocławskiej

MKZ-IZN.4125.595.2015
ZZ/ nr ewid.: 00081206/2015/W

Wrocław, 28.10.2015 r.

Dot: budynku Opery Wrocławskiej przy ul. **Świdnickiej 35** - wpisanego do rejestru zabytków decyzją numer: A/2786/205 z dn. 30.12. 1970 r.


W odpowiedzi na pismo w sprawie remontu elewacji budynku Opery Wrocławskiej przekazuje następującą opinię na temat załączonej *Oceny Stanu Technicznego elewacji budynku Opery Wrocławskiej w zakresie wzmocnienia uszkodzonych elementów sztukatorskich dotyczących: kroksztyn, gzymsów, listew, głowic kolumn pilastrów i maszkaronów*, autorstwa mgr inż. Adama Gierczaka z zespołem, z sierpnia 2015 r. .

Miejski Konserwator Zabytków podziela opinię autorów opracowania na temat przyczyn uszkodzeń i zniszczeń dekoracji sztukatorskiej.

Jednak w rozdziale ekspertyzy: *Wnioski i Zalecenia* brak jest wskazania skutecznej metody poprawienia odwodnienia budynku z wód opadowych a zwłaszcza zmiany systemu kaskadowego odprowadzenia z dachów na odprowadzenie ich wyłącznie poprzez system rynien i rur spustowych, eliminujący spływanie wody po elewacji.

W związku z tym należy powyższe zalecenie uwzględnić w przygotowywanym projekcie budowlanym

DYREKTOR BIURA


Katarzyna Kowalska
Miejski Konserwator Zabytków

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a MKZ