
RZUT BUDYNKU OPERY WROCŁAWSKIEJ
- źródło rysunku: zał. nr 9_1_ 9_2, 9_3 do umowy
autorzy: arch.Wiktor Jackiewicz , arch.Zygmunt Stemacki,
arch.Anna Borysiak, arch.Anna Morasiewicz
RG/OPERA
(istn.)
Otwory w ścianie w istn. i proj. budynku
Rury przepustowe instalowane pod stropem kondygnacji -1
istn. budynku Opery dla kabli elektroenergetycznych –
trasa tymczasowa – na okres rozbudowy bud. Opery
Trasy kabli w pomieszczeniu należy wykonać w obudowie EI60
c.d. – wg rys. PZT
Rury przepustowe (4x rura RS 168,3x2,8) dla kanalizacji elektroenergetycznej – w obudowie REI120 – montaż pod stropem
Rury przepustowe (4x rura RS 121x2,6) dla kanalizacji teletechnicznej – w obudowie REI120 – montaż pod stropem
R-3344 (istn.)
w I etapie – bez zmian
KANAŁ INSTALACYJNY
TRANSPORT SCENOWY
pas oddzielenia pożarowego 2 m od granicy działki budowlanej
otwór montażowy 350x500 cm zamurowań po montażu instalacji
otwór montażowy 450x500 cm zamurowań po montażu instalacji
obudowa kanału elektrycznego – kanalizacja teletechniczna
obudowa kanału elektrycznego – kanalizacja elektroenergetyczna
Strop z płyt żelbetowych grubości 20 cm wylewka betonowa grubości 5 cm
Strop z płyt żelbetowych grubości 20 cm wylewka betonowa grubości 5 cm – podszalbo