

Wykonawcy
w postępowaniu

Wrocław, 11.09.2018r.

L.dz. GFZ/ ... /2018
ZP/PN/20/2018

Dotyczy: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu zarządzania budynkiem

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Czy Wykonawca będzie świadczył gwarancję na wykonane przez niego elementy, czy na cały system zarządzania budynkiem (BMS)?

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Gwarancja dotyczy zakresu realizowanego przez wykonawcę.

Pytanie nr 2:

Czy usługa corocznego przeglądu gwarancyjnego będzie obejmowała wyłącznie elementy wykonane przez Wykonawcę, czy cały system zarządzania budynkiem (BMS)?

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Gwarancja dotyczy zakresu realizowanego przez wykonawcę.

Pytanie nr 3:

Czy dopuszczalne jest zastosowanie innej wizualizacji niż Johnson Controls?

Odpowiedź na pyt. nr 3:

Obowiązują zalecenia przedstawione w OPZ.

Pytanie nr 4:

Czy dopuszczalny jest na serwerze system operacyjny Windows Server 2016, który jest przewidziany do pracy serwerowej (pracy ciągłej), zamiast wskazanego w OPZ Windows 10 Professional?

Odpowiedź na pyt. nr 4:

Dopuszczalny jest system operacyjny Windows Server 2016.

Pytanie nr 5:

Czy dopuszczalny jest na stacji roboczej system operacyjny Windows Home, zamiast wskazanego w OPZ Windows 10 Professional?

Odpowiedź na pyt. nr 5:

Obowiązują zalecenia przedstawione w OPZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej wersji dokumentacji powykonawczej BMS w wersji edytowalnej, w celu jej aktualizacji?

Odpowiedź na pyt. nr 6:

Nie posiadamy edytowalnej wersji dokumentacji powykonawczej BMS.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej wersji dokumentacji powykonawczej w zakresie klap pożarowych?

Odpowiedź na pyt nr 7:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie klap pożarowych

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu kodów źródłowych systemu BMS i je udostępni w przypadku takiej konieczności w celu realizacji zadania?

Odpowiedź na pyt. nr 8:

Nie posiadamy kodów źródłowych BMS.

Pytanie nr 9:

Czy dopuszcza się zastosowanie na serwerze dysków 2x1TB w trybie RAID1, zamiast wskazanych w OPZ 4x1TB?

Odpowiedź na pyt. nr 9:

Obowiązują zalecenia przedstawione w OPZ.

Pytanie nr 10:

Czy dopuszcza się zastosowanie software'owego kontrolera RAID, zamiast wskazanego w OPZ sprzętowego?

Odpowiedź na pyt. nr 10:

Obowiązują zalecenia przedstawione w OPZ.

Marcin Nałęcz – Niesiołowski
Dyrektor Opery Wrocławskiej