

## Do Wykonawców

### PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa systemowych konstrukcji scenicznych – podesty oraz konstrukcje sceniczne modułowe umożliwiające łatwą i szybką budowę zaplecza technicznego dla realizowanych spektakli” znak ZP/PN/15/2019**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 uPzp.

#### Pytanie nr 1

*Czy Zamawiający dopuszcza sklejkę (do podestów scenicznych oraz do płyty scenicznej do podestów i podłóg) o następujących parametrach:*

- Sklejka grubości 12mm, wysokość ramy 9 cm, ciężar 43 kg, wytrzymałość 500 kg/m<sup>2</sup>  
Lub
- Sklejka grubość 18mm, wysokość ramy 11 cm, ciężar 43 kg, wytrzymałość 990kg/m<sup>2</sup>

*Sklejka heksa, atestowana, antypoślizgowa i wodoodporna.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ i nie dopuszcza ww. sklejki.


#### Pytanie nr 2:

*Jednym z elementów wyszczególnionych w zestawieniu jakościowo-ilościowym zawartym w w/w dokumencie są płyty sceniczne do podestów i podłóg w ilości 45 sztuk. Czy wymiar 2000 x 1000 x 25 tych płyt jest prawidłowy? Czy nie powinno być 2000 x 1000 x 25 ?*

**Odpowiedź:** Prawidłowy wymiar to 2000x1000x25mm.

#### Pytanie nr 3:

*W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się zapis dot. Wymagań certyfikacyjnych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie wymagań dotyczących wycofywanych norm tj. norm DIN 4112 oraz normy DIN V 4113-3, oraz wyjaśnienie wymagania Świadczenia Kwalifikacyjnego nr 81/459/V/2009, który jest dokumentem wydanym dla konkretnego zakładu produkcyjnego. Ponadto Świadczenia Instytutu Spawalniczego wydawane były w oparciu o wycofane już normy PN-M 69008 oraz PN-B-06200*



OPERA  
WROCLAWSKA

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia wymogi zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami.

Wykreśla normę DIN 4112 i zastępuje ją normą EN 13814 (Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków).

Wykreśla się normę DIN V 4113-3 i zastępuje normą DIN EN 1090-3 (Spawanie konstrukcji aluminiowych pod obciążeniem głównie statycznym).

Wykreśla się świadectwo kwalifikacyjne nr 81/459/V/2009 i zastępuje zapisem świadectwo kwalifikacji upoważniające zakład do wykonywania konstrukcji spawanych odpowiedniej klasy wydane na podstawie spełniania wymagań ustalonych normą **PN-M-69009**.

**Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie załącznika nr 2 (opis przedmiotu zamówienia)**

*Erne Koleszko*