
OPERA WROCLAWSKA



INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

EWA MICHNIK
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Wrocław, dnia 07.03.2011r.

Uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę żarówek na potrzeby Opery Wrocławskiej” znak sprawy PN/06/11

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 04.03.2011r

Pytanie 1

Jaki jest kat. rozsyłu strumienia świetlnego dla źródeł światła z grupy żarówki halogenowe (pozycja 14 i 15)?

Odpowiedź:

Pozycja 14. Brilux JCDR 35W 230V lub równoważne - kąt rozsyłu strumienia świetlnego 35°

Pozycja 15. Brilux MR-16, 20W 12V lub równoważne - kąt rozsyłu strumienia świetlnego 38°

Pytanie 2

Czy tolerancja na żywotność źródeł światła może być powiększona do 50%?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 3

Czy tolerancja na strumień świetlny źródeł światła może być powiększona do 25%?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 4

Czy tolerancja na wymiary źródeł światła może być powiększona do 50%?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5

Czy moc źródeł światła może być inna od podanej w specyfikacji?

Nie

**Janusz Słoniowski
Zastępca Dyrektora
Opery Wrocławskiej**