




172-5580/127/10



Wrocław, dnia 20.12.2010 r.

DECYZJA NR MZ / 49 / 2010

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 13,14 i 21.10.2010r, w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Opery Wrocławskiej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35, na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

nakazuje stronie – Operze Wrocławskiej:

1. Budynek Opery Wrocławskiej wyposażać w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego do dnia 30.09.2011r.

Podstawa prawna:

§29.ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U Nr 109, poz. 719 z 2010r).

2. Usunąć nieprawidłowość polegającą na braku zamknięcia drzwiami o odporności ogniowej pomieszczeń stanowiących zamknięcie otworów drzwiowych w obudowie klatki schodowej określanych jako VP i VL do dnia 31.05.2011r.

Podstawa prawna:

§16.2 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z § 245 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r z późn. zm.).

3. Usunąć nieprawidłowość polegającą na braku wydzielenia pożarowego pomieszczeń technicznych (central klimatyzacyjnych) oznakowanych jako 801 i 808r do dnia 31.05.2011r.

Podstawa prawna:

§ 268.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r z późn. zm.).

UZASADNIENIE

W dniach 13,14 i 21.10.2010r. przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Opery Wrocławskiej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35. W trakcie czynności ustalono, budynek Opery Wrocławskiej jest budynkiem średniowysokim zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZLI. Obiekt został podzielony na cztery strefy pożarowe tj. strefa I- piwnice, II strefa pożarowa-scena i podscenie wraz z tylną sceną, III strefa- strefa widowni, IV strefa- zascenie