
CENTR. 02 – PĘTLA 2 – z poz +13.30
YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 00 – PĘTLA 2 – z poz. +5.34
DO CENTR. ODDYM.
YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 01 – PĘTLA 0 – z poz. +5.34
2x18/2xYnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 02 – PĘTLA 2 – do poz. +5.34
18/YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 01 – PĘTLA 0 do poz. +5.34
18/YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 01 – PĘTLA 0 z poz. 0.0
YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 01 – PĘTLA 0 – do poz. +23
YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 01– PĘTLA 3 z poz. +10,68
YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 01 – PĘTLA 0 – z poz.+23
YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 01 – PĘTLA 1 – do poz +13,30
YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 01 – PĘTLA 1 – z poz.+13
YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 00 – PĘTLA 1 – do poz. +5.34
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
DO POM. CENTR. CHŁOD
2xYnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 00 – PĘTLA 2 – poz. +1
18/YnTKSXekw 1x2x1,0
CENTR. 00 – PĘTLA 2 – do centrali p.poż
DO CENTR. ODDYM.
RZUT POZIOMÓW +8,13 +8,93