
PROJEKTOWANY HYDRANT DN 100
BLOK OPOROWY MAGISTRALI WODNEJ (POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA - ODRĘBAN PROCEDURA)
PALISADA POD FUNDAMENTEM - OCHRONA BUDYNKU W RAZIE AWARII MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ, OSŁONA BLOKU OPOROWEGO MAGISTRALI W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
PALISADA POD FUNDAMENTEM - OCHRONA BUDYNKU W RAZIE AWARII MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ,
MODUŁ 1
MODUŁ 2
MODUŁ 3
MODUŁ 4
MODUŁ 5 - ISTNIEJĄCY
PPP = ±0,00 =121,90 m n.p.m.
PPP = ±0,00 =121,90 m n.p.m.
proj. droga pożarowa
Na Ostatnim Groszu
ISTNIEJĄCY HYDRANT DN80
ZLIKWIDOWANY HYDRANT
ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ
ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ
istniejący utwardzony plac
PROJEKTOWANY HYDRANT DN 100
ZLIKWIDOWANY HYDRANT
regulator przepływu
zbiornik retencyjny ø4500
pompownia ścieków deszczowych
Projektowana sieć m zasilająca pompownię ścieków deszczowych
Rury ochronne DVK ø75, ø140
Rury ochronne SRS ø75,ø140
Rury ochronne Żp DVK ø160, d=14mm
Projektowane przepusty 2 x SRS ø160, d=ø18m
Projektowane sieci SN 20kV ułożone po nowej nieutwardzonej trasie
Istniejące studnie kablowe ZM-1000, z 09.1987r. - przewidywana kładzbiżda. Dokładną lokalizację muf ustalić na budowie po wykonaniu wykopów.
Istniejące muf kablowe ZM-1000, z 09.1987r. - przewidywana kładzbiżda. Dokładną lokalizację muf ustalić na budowie po wykonaniu wykopów.
Kolidujący odcinek sieci SN 20kV do likwidacji:
• KSD 3x95/9967/a
• KsD 3x95/9967/a
Projektowane sieci SN 20kV:
• KSD typ 3x1 1YHAKXS 120mm2,
• KsD typ 3x1 1YHAKXS 120mm2,
Projektowana sieć nn:
• 4xAsXS 1x240 0,6/1kV
• 4xAsXS 1x120 0,6/1kV
Projektowana sieć nn zasilająca pompownię ścieków deszczowych